

VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX

Amiens, le 27 mai 2024

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE LIGNIERES-CHATELAIN
MAIRIE
80590 LIGNIERES-CHATELAIN

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	vendredi 17 mai 2024 à 12h34
Unité de gestion		00124302		par :	2VD
Installation	UDI	0476	VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX	Type visite :	D1
Point de surveillance	S	003911	HESCAMPS ST CLAIR UDI	Commune :	LIGNIERES-CHATELAIN
Localisation exacte	S	0000003587	CENTRE BOURG		
			15 RUE DU BOUTELET 80290 LIGNIÈRES-CHÂTELAIN MITIGEUR CUI		

	Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau		15 °C				25,00
Température de mesure du pH		15 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH		7,5 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C		630 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre		0,14 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total		0,16 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00124391 Référence laboratoire : H_CS24.4024.2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,30 NFU				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,050 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	7 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

PLV : 00124302 page : 2

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00124302)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.